

1. sz Kiegészítő tájékoztatás

A „1_Koltsegvetes---Tavho-uj-fogyasztasi-hely---arazatlan” táblázat 4. sorában feltüntetett kábelhossz mennyiség tévesen került feltüntetésre. A 4. sor helyesen a következő:

Tétel	Megnevezés	Mennyiség		Egységár		Összesen	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
4.	NAYY-J 4x300mm2 kábel fektetése kábelárokba, beépítése, bekötése megj.1.	120	m			0 Ft	0 Ft

Megj.1.: a méretek és a pontos mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők!

A Pályázóktól kérem a Kiegészítő tájékoztatás tudomásul vételét!

Tisztelettel: Völgyesi Viktor