

A-HÍD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vác Város Önkormányzata
2600 Vác,
Március 15. tér 11.
☎: +36-27-513-410
📠: +36-27-513-410
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu

Budapest, 2014.09.09.
323 -13/2014
Küldi: Hodula Nándor
☎: +36-1-465-23-26
📠: +36-1-465-22-22
E-mail: hodula.nandor@hid.hu

Dr Grmela Judit úrhölgy

Tárgy: Vállalkozási szerződés a „Hatékony árvízvédelem Vácon” Árvízvédelmi mű építése FIDIC piros könyv szerint a Duna 1677,94 és az 1679,70 fkm szelvényei között a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projektkeretében

Tisztelt Ajánlatkérő!

Az **A-HÍD Építő Zrt.** (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.) képviselőjében eljárva (képviseli: **Cseke Mária vállalkozási igazgató és Hodula Nándor vállalkozási főmérnök**) kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező) a **Vác Város Önkormányzata**, mint ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) által a „**Vállalkozási szerződés „Hatékony árvízvédelem Vácon” Árvízvédelmi mű építése FIDIC piros könyv szerint a Duna 1677,94 és az 1679,70 fkm szelvényei között a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projektkeretében**” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, a TED Európai Unió Hivatalos Lapjában **2014/S 155-277791** szám alatt 2014. augusztus 14-én megjelent ajánlati felhívásban és a tender dokumentációban foglaltak ellen, a 2014. március 14-től hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 79. § (1) bekezdés b.) pontja és a 122. §. (12) bek. alapján - a törvényes határidőn belül -

előzetes vitarendezési kérelmet

terjeszt elő:

1. A kifogásolt ajánlatkérési elemek

1.1. A MÁSZ Mértékadó árvízszint

Az Ajánlati felhívás II.1.1) és II.1.5) pontjai egyértelműen rögzítik, hogy a tárgyi szerződés a FIDIC Piros könyvön alapszik. Tehát a jóváhagyott engedélyezési és kiviteli tervek szolgáltatása az Ajánlatkérő feladata.

Az Út-, Vasúttervező Zrt. által 2010. novemberben készített 52.131/505/508 sz. és átadott tervek Műszaki leírása kiindulási alapadatként a 11/2010 (IV.28.) KvVM, ill. az azt módosító 12/2010 (V.4.) KvVM rendeletben a folyók mértékadó árvízszintjeit határozza meg. A Duna a Vác 1679,50 fkm vízmércéje szerint a MÁSZ 105,38 mBf.

A védelmet a MÁSZ +1,0 m =106,38 mBf. szinten kell kiépíteni. A tervek mind ezeket az alapadatokat tartalmazzák, azaz a MÁSZ 105,40 mBf.+1,0m =106,40 mBf. A 2014. augusztus 5-én megjelent 41/2014. (VIII.5.) BM rendelet módosította a 11/2010 (IV.28.) KvVM rendeletet. Eszerint a Vác 1679,50 fkm a tervezéskor figyelembe veendő MÁSZ 106,40 mBf. **Így a védelmet a MÁSZ +1,0 m =107,40 mBf. szinten kell kiépíteni. Tehát a szolgáltatott tervek az előírtnál 1,0 m-el alacsonyabb árvízvédelmi gátat tartalmaznak.**

Ez mind a mobil gát elemeinek, mind a gát talpgerendáinak, mind a meglevő tereptárgyakkal és épületekkel való csatlakozások áttervezését teszi szükségessé.

1.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az Ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság fejezet Az alkalmasság minimum követelményei alfejezet a következő feltételt tartalmazza:
„Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap)

- a. legalább 1 db, minimum nettó 1.600.000.000 HUF értékű árvízvédelmi mű fejlesztésére, építésére, rekonstrukciójára vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződészerűen teljesített referenciával, amely tartalmaz minimum 2.000 m² vízzáró résfal vagy acélszádfal, **valamint minimum 1.000 fm vb. parapetfal vagy támfal** építést árvízvédelmi fővédvonalon.*
- b. legalább 1 db mobil gát építése sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt vagy az adott létesítményre vonatkozó sikeres rész műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződészerűen teljesített referenciával, amely minimum 700 fm hosszú mobil fal építését foglalta magában.*

Egy referenciaigazolás több alkalmassági követelményt igazolhat, de maximum 2 referenciával igazolható.

Ugyanakkor az Ajánlati felhívás II.2.1) Teljes mennyiség alatt szereplő műszaki tartalom részletezése nem tartalmaz vasbeton parapetfal (Más néven: mellvédfal) vagy támfal építését. Bár a műszaki szakirodalom nem határozza meg egyértelműen a parapetfalak geometriáját, a gyakorlatban ezek magassága 1,0 m és 1,5 m között szokott változni mind a magas-, mind a mélyépítés területén.

A T. Ajánlatkérő által átadott tendertervek a következő vasbeton alaptestnek elnevezett szerkezetet tartalmazzák:

- az 1. számú mobilfal alaptest tervezett felső síkja a 0+000-0+473,28 szelvény között közel terepszinten van.
- a 2. számú mobilfal alaptest tervezett felső síkja a 0+000 – 0+937,60 m szelvény között közel terepszinten van.
- a 2. számú mobilfal alaptest tervezett felső síkja a 0+937,60 – 1+000 m szelvény között 0 cm és 66 cm között áll ki a terepszintből
- a 2. számú mobilfal alaptest tervezett felső síkja a 1+000 – 1+303,55 m szelvény között 66 cm és 116 cm között emelkedik ki a terepszintből. Egyedül ez tekinthető parapetfalnak.

Azonban könnyen belátható, hogy az árvízvédelmi műnek műszaki szempontból ez nem egy szignifikáns része. Így teljesen indokolatlan megfelelési kritériumként

előírni vb. parapetfal vagy támfal építésére vonatkozó referenciát árvízvédelmi fővédvonalon, a minimum 1.000 fm pedig lényegesen meghaladja a 303,55 m mennyiséget.

1.3. Vízzel való érintkezési engedély

A tenderdokumentáció 3. Kötet Megrendelő követelményei mellékleteként átadott KTVF12429-4/2011. sz. Vízzel való érintkezési engedély 2013. június 30-ig volt hatályos, míg a KTVF12429-14/2011. sz. Vízzel való érintkezési engedély módosítás 2014.06.30. -án lejárt.

A Vízzel való érintkezési engedély 4./ Előírások 6. bekezdése szerint „**A kiviteli tervdokumentáció benyújtási határideje 2011. augusztus 31. napja**”.

A Vízzel való érintkezési engedély módosítása 1. pont a következőt tartalmazza: „Engedélyes részére kiadott KTVF12429-4/2011. sz. Vízzel való érintkezési engedélyt – egyéb rendelkezéseinek változatlan hagyása mellett – módosítom az alábbiak szerint”. A módosítás nem tér ki a tervdokumentáció benyújtási határidejének módosítására, így erre változatlanul az eredeti engedélyben meghatározott határidő előírása érvényes.

A Vízzel való érintkezési engedély módosítása az engedélyes Ajánlatkérő feladata.

1.4. Átfutási idő

Az Ajánlati Dokumentációban csatolt 2010.09.01. Jegyzőkönyv szerint: „a Gombáspatakon tervezett betétgerendás elzárási hely védett halfajok élőhelyét érinti, ezért a műtárgyak kialakítás kizárólag szaporodási és telelési időn kívül valósítható meg, azaz augusztus 1. és október 31. között.” Az Ajánlati Dokumentáció 2 kötet Szerződéses Feltételek szerint: „A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű és a rendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Álcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 7 hónap alatt, de legkésőbb 2015. május 30. napjáig köteles teljesíteni.” Az ajánlattételi határidő 2014.09.29. Írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig a szerződés nem köthető meg. A Gombáspatakon tervezett betétgerendás elzárási hely megépítésére így két hét áll rendelkezésre, mely idő alatt a műtárgy nem építhető meg.

A fentiek miatt szükséges az Ajánlati felhívás előírásainak módosítása.

2. A megsértett Kbt. törvényi rendelkezések

Álláspontunk szerint az Ajánlati felhívás kifogásolt minimum követelményei irreális követelményeket tartalmaznak. Ezzel Ajánlatkérő a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság hivatkozott előírásával a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alábbi pontjait sértette meg:

- 2. § (2) pont: „Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára.”

- 39. § (1) pont: „Az eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be.”
- 39. § (2) A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az eljárást megindító felhívásban úgy kell megadni, hogy annak alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni.
- 55. § (3): „Az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.”

3. A kérelem

Kérjük, hogy a fentiekre tekintettel szíveskedjék az ajánlati felhívás és a tenderdokumentáció kifogásolt elemeit módosítani:

- Kérjük, szíveskedjenek a 41/2014. (VIII.5.) BM rendeletben előírt Mértékadó árvízszintnek megfelelő engedélyezett kiviteli tervdokumentációt szolgáltatni
- Kérjük, szíveskedjék a Műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket a tárgyi létesítmény műszaki tartalmának megfelelően törölni a minimum 1.000 fm vb. parapetfal vagy támfal feltételt.
- Kérjük, szíveskedjenek a létesítmény várható befejezési határidejéig érvényes Vízjogi létesítési engedélyt szolgáltatni
- Kérjük, szíveskedjenek a Gombás-patakon tervezett műtárgyra vonatkozó előírásokat úgy módosítani, hogy a kivitelezés lehetséges legyen.

Kérjük szíveskedjék a Kbt. 79. §.-ban meghatározott határidőn belül hivatalos választ adni jelen előzetes vitarendezési kérelmünkre,

Budapest, 2014. szeptember 9.

Üdvözléssel:



Cseke Mária
vállalkozási igazgató

A-HÍD Zrt.



Hodula Nándor
vállalkozási főmérnök



A-HÍD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Tel.: 1-465-22-00;
Cégjegyzékszám: 01-10-048017

Levélcím: 1387 Budapest 62.; Pf.: 1014
Fax: 1-465-22-22
Adószám: 24857538-2-41