

Jelmagyarázat:

Jel	Magyarázat
(magenta vonal)	Tervezett primer távhővezeték új nyomvonalon
(folytonos vonal)	Meglévő primer előreszigetelt távhővezeték
(kettős szaggatott vonal)	Meglévő primer távhővezeték vb. védőcsatornában
—— V —— V ——	Vízvezeték
—— Szv —— Szv ——	Szennyvíz csatorna
—— Cs —— Cs ——	Csapadékvíz csatorna
—— G —— G ——	Gázvezeték
—— ←→ ——	KIF erőátvitel földkábel
—— ∾ —— ←→ ——	KIF erőátvitel légkábel
—— «→» ——	KÖF erőátvitel földkábel
—— ∾ —— « » ——	KÖF erőátvitel légkábel
—— kzv —— kzv ——	KIF közvilágítás földkábel
—— Inv —— Inv ——	Invitel vezeték
—— Vác kábeltv ——	Vác városi kábel TV vezeték
—— Ta-MT ——	Magyar Telekom vezeték és alépítmény
F1	Falátvezetés
(K-1)	Keresztszelvény száma
⋈	Szakaszolás
▾	Ürítési hely
▵	Légtelenítési hely

Megjegyzés:

- 2xDN65/Φ140 földbefektetet primer fűtési távhővezeték PN16, Tmax=110°C.
- A tervrészek a műszaki leírással és a hatósági, valamint a közműegyeztetési előírásokkal együtt érvényesek.
- Kivitelezéskor be kell tartani a tervdokumentációhoz mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatokban foglaltakat.
- Méreteket kivitelezés előtt ellenőrizni kell.
- Hosszméretek a nyomvonal tengelyére vonatkoznak.
- A tervtől eltérő megoldásokat a tervezővel és a beruházóval egyeztetni kell. Ennek hiányában a tervező felelőssége az érintett szakaszra megszűnik.

Tervező:	CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu
Tervező	Kerekes Balázs
Szerkesztő	Kerekes Balázs
Ellenőr	Hegedűs Péter
Ügyvezető	Balogh József
Megbízó:	Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
Tárgy:	Vác, Vám utcai Óvoda távhő bekötő vezeték létesítése
	Nyomvonalrajz
Tervtípus:	Kiviteli
Dátum:	2022.06.
Méretarány:	1:500
Rajzméret:	A3
Rajzszám:	2022/110-G-100
Revízió:	0
Oldal:	1/1