

Jelmagyarázat

- meglévő primer visszatérő vezeték
- bontandó primer előremenő vezeték
- bontandó primer visszatérő vezeték
- meglévő fűtési előremenő vezeték
- meglévő fűtési visszatérő vezeték
- bontandó fűtési előremenő vezeték
- bontandó fűtési visszatérő vezeték
- tágulási vezeték
- meglévő hidegvíz vezeték
- meglévő használati melegvíz vezeték
- meglévő cirkulációs vezeték meglévő
- bontandó használati melegvíz vezeték
- bontandó cirkulációs vezeték
- csatorna
- bontandó hidegvíz vezeték

- tervezési határ
- DN100 acélcső
- 2" horganyzott acélcső
- gömbcsap
- pillangó szelep
- gumikompenzátor
- szűrő
- visszacsapó szelep
- fojtó beszab. szelep

A hőközpont méretezési adatai		
Fűtési hőteljesítmény (kW)	200	
HMV hőteljesítmény (kW)	30	
Primer hőmérséklet (°C)	Télen	110 / 80
	Nyáron	65 / 30
Szekunder méretezési fűtési hőmérséklet (°C)	90 / 70	
HMV méretezési hőmérséklet (°C)	10 / 50	

Tervező:
CIVIL PLANNING TRADE KFT.
iroda@planningtrade.hu

Tervező	Radnai Norbert
Szerkesztő	Radnai Norbert
Ellenőr	Kerekes Balázs
Ügyvezető	Balogh József

Megbízó:
Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

Tárgy:
Vác, Vám u. 11. Óvoda távhőrendszerre történő csatlakozása

Hőközpont kapcsolási séma
Tervezett állapot

Tervtípus:	Dátum:
Kiviteli	2022.07.
Méretarány:	Rajzméret:
-	A3

Rajzszám:
2022/110-GH-100

Revízió: 0 Oldal: 1/1