

Terepszint [mBf.]	109,02		108,86	108,85					109,24	109,29					109,46				110,01	109,74		109,74	109,74
Csőtengelyszint [mBf.]	108,12		107,77	107,77					107,62	108,52					108,62				108,92	108,94		108,96	108,97
Fektetési szint [mBf.]	108,05		107,70	107,70					107,55	108,45					108,55				108,85	108,87		108,89	108,90
Munkaárok fenékszint [mBf.]	107,95		107,60	107,60					107,45	108,35					108,45				108,75	108,77		108,79	108,80
Rész hosszak [m]			6,9	3,2					52,2	2,0					18,6				23,4	5,4		6,3	1,5
Folytatólagos hosszak [m]			6,9	10,1					62,3	64,3					82,9				106,3	111,7		118,0	119,5
Lejtés ‰		50,7		0,0		2,9				450,0		5,4		12,8				3,8					
Csőméret					2xDN65/Ø140						2xDN65/Ø140										2xDN65/Ø140		

Jelmagyarázat:

- ▼ Ürítési hely
- △ Légtelenítési hely
- ⋈ Szakaszoló helye
- K-1 Keresztszelvény száma
- F1 Falátvezetés jele

Megjegyzések:

- A terv a műszaki leírással együtt érvényes és a kivitelezést az abban foglalt előírások szerint kell végezni.
- A tervezett szintadatok a helyszínen ellenőrizendők, a távhővezeték emelkedését, ill. lejtését a tervezett ürítési és légtelenítési pontok helyének figylembevételével kell felvenni.
- Kivitelezéskor be kell tartani a tervdokumentációhoz mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatokban foglaltakat.
- A közművek környezetében óvatos kézi földmunka szükséges, mert a közművek helyzete bizonytalan.
- A *-al jelölt közműkeresztezések magassági adatok hiányában tervezői becslés alapján kerültek felvételre.

Vonatkozó terv: 2022/110-G-100 Nyomvonalrajz

Tervező: CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu		Megbízó: Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.	Tervtípus: Kiviteli / Dátum: 2022.06.
		Tárgy: Vác, Vám utcai Óvoda távhő bekötő vezeték létesítése	Méretarány: 1:50 / 1:500 / Rajzméret: 540x297
Tervező	Kerekes Balázs		Rajzszám: 2022/110-G-102
Szerkesztő	Kerekes Balázs	Hossz-szelvény	
Projektvezető	Hegedűs Péter		Revízió: 0 / Oldal: 1/1
Ügyvezető	Balogh József		