



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnöki Iroda

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2025. év július 09. napi ülésére

Szám: 12/402-3/2025.
Tárgy: Vác, Hegymester u. 4756/1 hrsz. ingatlan, közterületre
elosztószekrény kihelyezése
Melléklet: 2 oldal
Előterjesztő: Riez Gyula osztályvezető
Készítette: Fekécs Gergely műszaki ügyintéző
Előadó: -
Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 4 oldal
Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi osztály ov.

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

Az ELMŰ Hálózati Kft. elektromos kábel fektetését tervezi energiaigény kielégítése céljából, emiatt szükséges egy darab közcélú elosztószekrény közterületre történő kihelyezése.

A kiépítésre kerülő elektromos kábelhálózathoz szükséges új, közcélú elosztószekrény a Hegymester utcában a 4762/10 helyrajzi számon nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban lévő közterületi ingatlanon kerül kihelyezésre, jelen előterjesztés mellékletét képező, BVT-25/008-01. rajzszámú nyomvonalrajz szerint.

Kérem a Tisztelt Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2025. június 30.

Tisztelettel:

Riez Gyula
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága átruházott hatáskörében hozzájárul, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. közcélú elosztószekrényt helyezzen ki a Hegymester utcában a 4762/10 helyrajzi számon nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban lévő közterületi ingatlanon, az BVT-25/008-01. rajzszámú nyomvonalrajz szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Műszaki Osztály vezetője



A tervfeladat kiadását követően a tervezési területre bejárást tartottunk **ELMŰ** képviselőivel **Novák István** és **Kormány Szabolcs** urakkal, ezt követően láttunk hozzá a kiviteli terv elkészítéséhez.

1.3. A munka leírása

1.3..1 Tervezett 1 kV-os kábelfektetés

A tervezett állapotot a **BVT-25/008-01** számú rajzon ábrázoltuk.

A mellékelt rajz szerint **1 kV-os** kábelt kell fektetni a **13746/20** számú **KT** állomástól ellátott, a **Hordó utca (4734/13 hrsz. - Kivett közterület)** 4753/2 hrsz.-ú ingatlan előtt lévő köztéri elosztó szekrénytől **É-i** irányba a **Hegymester** utcát (**4762/10 – Kivett közterület**) keresztezve. Ezt követően a kábelt **K-i** irányba kell továbbfektetni a **4753/3 hrsz.-ú** és a **4756/1 hrsz.-ú** ingatlanok telekhatáráig, ahol ismét keresztezni kell a **Hegymester** utcát. Itt a kábel végéhez kell telepíteni az **E-1** jelű köztéri elosztó szekrényt.

Ettől a szekrénytől látható el csatlakozó kábel az Igénybejelentő **4756/1 hrsz.-ú** ingatlana.

Az utak keresztezéséhez a kábel mechanikai védelmének biztosítására **160 mm-es, duplafalú, belül síma** műanyag védőcsövet + 1 sor tartalék terveztünk.

Műszaki adatok:

A tervezett **1 kV-os kábel** típusa és keresztmetszete: **NAYY-J 4x240 mm²**,
nyomvonalhossza: **57,5 fm.**

A tervezett **1 kV-os kábel** végére **00N/3LSL-1RP** típusú köztéri elosztószekrényt terveztünk.

1.3..2 Tervezett csatlakozó kábel

A **BVT- 25/008-01** számú tervrajz szerint az ellátandó ingatlanra elhelyezett fogyasztásmérő szekrényig az **E-1** számú köztéri elosztó szekrénytől csatlakozó kábelt kell fektetni az **M-1** számú mérőszekrényig.

A tervezett csatlakozó kábel típusa és keresztmetszete **NAYY-J 4x25 mm²**.

Nyomvonalhosszak:

E-1 _M-1 2 fm.

1.4. Szerelési ütemterv

Lekapcsolás nélkül:

- Ki kell ásni a tervezett kábel kábelárkát és le kell fektetni a tervezett **1 kV-os** kábelt
- Le kell telepíteni a tervezett köztéri elosztót és a szekrénybe be kell kötni a tervezett kábelt

FAM munkavégzés mellett

- Hordó utcai köztéri elosztó szekrélynél be kell kötni a tervezett **1 kV-os** kábelt

Lekapcsolás nélkül

Helyre kell állítani a felbontott burkolatokat.

