



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnöki Iroda

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2025. év március 12. napi ülésére

Szám: 12/101-2/2025.
Tárgy: A Vác, Hattyú utca – Földvár tér sarokra közterületre 1-1 db.
távközlési táp és mérőszekrény kihelyezése
Melléklet: 2 oldal
Előterjesztő: Kovacsics József műszaki ügyintéző
Készítette: Kovacsics József műszaki ügyintéző
Előadó: -
Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 4 oldal
Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi osztály ov.

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

A Hattyú utca 51. szám alatt található a Kalásznét Kft. távközlési berendezése, mely jelenleg ideiglenes ellátással működik, de így nem felel meg az üzembiztonsági, életvédelmi és balesetvédelmi követelményeknek. A cég elkészítette a terveket, melyben a fogyasztásmérő szekrény és a GR-2 távközlési szekrény a Földvály téren a 3877 helyrajzi számon nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban lévő közterületi ingatlanon kerül kihelyezésre, jelen előterjesztés mellékletét képező, ANYRF-08/05/2024 munkaszámú helyszínrajz szerint.

Kérem a Tisztelt Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2025. február 28.

Tisztelettel:


műszaki ügyintéző

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága átruházott hatáskörében hozzájárul, hogy a Kalásznét Kft. egy darab fogyasztásmérő szekrényt és egy darab GR-2 távközlési szekrényt helyezzen ki a Hattyú utca 51., 3877 helyrajzi számon nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban lévő közterületi ingatlanon, az ANYRF-08/05/2024 munkaszámú helyszínrajz szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Műszaki Osztály vezetője



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

2. Energia ellátás és hálózatépítés

A tervezett energiaellátás a **kisfeszültségű földkábeles hálózathoz** való csatlakozással történik. A hálózat kiépítése és a szekrények elhelyezése az alábbiak szerint valósul meg a Hattyú utcában:

Az áramszolgáltató saját beruházásának keretében csatlakozó földkábelt létesít a saját tulajdonú földkábeles hálózata, és az újonnan telepítendő Kalásznét fogyasztásmérő szekrény között. A rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrény a 3696/4 Hrsz. ingatlanon földbe ásva kerül telepítésre, a E-01 rajz szerint. A rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrény mellett közvetlenül, szintén földbe ásva helyezendő el a Kalásznét PSS tápegység számra helyet adó GR-2 távközlési szekrény. A méretlen csatlakozó kábel tervezése, illetve kivitelezése az áramszolgáltató beruházásának keretében valósul meg. A tipizált fogyasztásmérő és a távközlési szekrény telepítése, valamint a két szekrény közötti mért

kábel fektetésének költsége, a Kalásznét Kft-t terheli. A csatlakozó kábel a fogyasztásmérő szekrény méretlen tokozatának fogadó kapcsára, valamint a szekrény „PEN” sínjére köthető be. A tipizált fogyasztásmérő szekrényben kerül elhelyezésre a Kalásznét fogyasztásmérője, valamint kismegszakítója. A fogyasztásmérő szekrényből mért kábelként, NYJ-J 3x10mm² kábellel kell meg táplálni, a GR-2 távközlési szekrényben elhelyezendő fogyasztói főelosztót. A GR-2 tervezett távközlési hálózat tápegysége, a fogyasztói főelosztóban lévő dugaszolóaljzatokba csatlakoztatható. A GR2 szekrényből történő kiállást követően a koaxiális kábel 40mm-es LPE védőcsőben mely 70cm mély kábelárokban (min. 60cm takarás) halad az újonnan létesített K1 föld alatti beton szekrényig (akna), mely a meglévő csőhálózatra lesz építve, a behúzott QR540-es kábel itt csatlakoztatjuk a meglévő hálózathoz. A kábelárokban 35cm mélységben „HÍRKÖZLŐ KÁBEL” feliratú szalagot kell elhelyezni. A kábelnyomvonalat és a mérőszekrény, valamint a távközlési szekrény elhelyezését a H-01, rajz mutatja. A kivitelezés során kizárólag kézi földmunka végezhető!

Településképi követelmények

A beruházás során figyelembe kell venni Vác Város településképi védelméről szóló 31/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét (TKR) és a helyi építési szabályzatot (HÉSZ):

- Földkábeles hálózat:

A TKR 20. § (9) bekezdése szerint beépítésre szánt területen a távközlési hálózatot föld alatt kell vezetni. Légekábel csak beépítésre nem szánt területeken alkalmazható, és ott is csak ideiglenesen.

- Tájba illeszkedés:

A telepítendő mérőszekrények és távközlési szekrények kialakítása és színezése harmonizáljon a környezettel:

-Tájképvédelmi területeken kizárólag a környezetbe illeszkedő színek és formák alkalmazhatók.

-A burkolatlan utak mentén elhelyezett létesítmények esetén a végleges kialakításig ideiglenes megoldások engedélyeztetők.

